



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Московской области

(наименование территориального органа МЧС России)

141410, Московская область, г. Химки, Новокуркинское шоссе, д. 34; тел. (498) 505-41-68; факс: (498) 505-41-78; www.50.mchs.gov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности по г. Дубна

(наименование органа государственного пожарного надзора)

141980, Московская область, г. Дубна, ул. Промышленная, д. 2, тел/факс: 8(49621) 3-24-18; 6-35-40

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписания № 5 / 1 / 1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

Муниципальному бюджетному специальному (коррекционному) образовательному учреждению для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность» г. Дубны Московской области

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Дубны Московской области

(наименование органа ГПН)

№ 5 от "11" января 2016 года, ст. 6, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в период с 11 ч 00 мин. "18" января 2016 г. по 15 ч 00 мин. "29" января 2016 г. проведена проверка:

Инспектором ОНД по г. Дубна – государственным инспектором г. Дубны по пожарному надзору старшим лейтенантом внутренней службы Лукьяновым Вячеславом Алексеевичем на объекте защиты: Муниципальном бюджетном специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа «Возможность» г. Дубны Московской области, расположенном по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Октябрьская, д. 17

(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего(их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с: директором Смирновой Валерией Анатольевной, заместителем директора по безопасности Строгановой Вероникой Алексеевной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
5/1/1	Система обеспечения пожарной безопасности объекта защита не отвечает предъявляемым к ней требованиям. Не обеспечена пожарная безопасность объекта защиты, так как допускаются нарушения нормативных документов по пожарной безопасности при отсутствии значений расчёта пожарного риска.	Федеральный Закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ) части 1,3,4 ст.5. части 1,3 ст. 6; 1. Каждый объект защиты должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности; 3. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности. 4. Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в обязательном порядке должна содержать комплекс мероприятий, исключающих возможность превышения значений допустимого пожарного риска, установленного настоящим Федеральным законом, и направленных на предотвращение опасности причинения вреда третьим лицам в результате пожара (части 1,3,4 ст.5 ФЗ № 123) 1. Пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной, если: 1) в полном объеме выполнены обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах; 2) пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом. 3. При выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных федеральными законами о технических регламентах, и требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарного риска не требуется. (части 1,3 ст. 6 ФЗ № 123)	29.08.2016	
5/1/2	Лицо, владеющее объектами защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления в рамках реализации мер пожарной безопасности не переработало существующую декларацию пожарной безопасности №46418000-00040-0009 от 12.01.2010 г. в соответствии с требованиями Приказа МЧС РФ от 24 февраля 2009 г. N 91 "Об утверждении формы и порядка регистрации декларации пожарной безопасности»	Федеральный Закон от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее ФЗ №123-ФЗ) Статья 6. Условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности 5. Собственник объекта защиты или лицо, владеющее объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором, должны в рамках реализации мер пожарной безопасности в соответствии со статьей 64 настоящего Федерального закона разработать и представить в уведомительном порядке декларацию пожарной безопасности. (часть 5 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) Статья 64. Требования к декларации пожарной безопасности 1. Декларация пожарной безопасности составляется в отношении объектов защиты (зданий, сооружений, в том числе производственных объектов), для которых законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности предусмотрено проведение экспертизы проектной документации (за исключением зданий классов функциональной пожарной опасности Ф1.3, Ф1.4), а также в отношении зданий (частей зданий) класса функциональной пожарной опасности Ф1.1 и предусматривает: (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ) 1) оценку пожарного риска (если проводится расчет риска); 2) оценку возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (может быть проведена в рамках добровольного страхования ответственности за ущерб третьим лицам от воздействия пожара).	29.08.2016	
5/1/3	Не переработана имеющаяся инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII Правил противопожарного режима в РФ.	Правила противопожарного режима в РФ п. 22. В отношении каждого объекта (за исключением индивидуальных жилых домов) руководителем (иным уполномоченным должностным лицом) организации (индивидуальным предпринимателем), в пользовании которой на праве собственности или на ином законном основании находится объекты (далее - руководитель организации), утверждается инструкция о мерах пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленными разделом XVIII настоящих Правил, в том числе отдельно для каждого пожароопасного и пожаробезопасного помещения категории В1 производственного и складского назначения.	29.08.2016	
5/1/4	План эвакуации людей при пожаре не переработан в соответствии с перепланировкой.	Правила противопожарного режима в РФ п. 7, ГОСТ Р 12.2.143-2009 7. На объекте с массовым пребыванием людей (кроме жилых домов), а также на объекте с рабочими местами на этаже для 10 и более человек руководитель организации обеспечивает наличие планов эвакуации людей при пожаре. На плане эвакуации людей при пожаре обозначаются места хранения первичных средств пожаротушения.	29.08.2016	
5/1/5	В недостаточном количестве установлены знаки пожарной безопасности, обозначающие места расположения звуковых оповещателей пожарной	Правила противопожарного режима в Российской Федерации» п. 33, 43; НПБ 160-97 п.1.1, п.2.7, табл.3: 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	29.08.2016	

№ Предписания	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
	тревоги, эвакуационного выхода.	43. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние знаков пожарной безопасности. 1.1. Применение сигнальных цветов и знаков пожарной безопасности обязательно для организаций независимо от их ведомственной принадлежности и форм собственности на всей территории Российской Федерации. 2.7. Номенклатурный состав знаков представлен в табл.3. (выдержка)		
5/1/6	Сняты предусмотренные проектной документацией двери коридора.	Правила противопожарного режима в РФ п. 23, 33 23. На объектах запрещается: д) снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации; 33. При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений и требований нормативных документов по пожарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями статьи 84 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".	29.08.2016	
5/1/7	Запор на двери эвакуационного выхода не обеспечивает возможность свободного открывания изнутри без ключа.	Правила противопожарного режима в РФ п. 35 35. Запоры на дверях эвакуационных выходов должны обеспечивать возможность их свободного открывания изнутри без ключа. Руководителем организации, на объекте которой возник пожар, обеспечивается доступ пожарным подразделениям в закрытые помещения для целей локализации и тушения пожара.	29.08.2016	
5/1/8	Эвакуационные пути (коридор на 1-м этаже) загромождены различными материалами (шкафы и т.д.).	Правила противопожарного режима в РФ п. 36 36. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещается: б) загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов;	29.08.2016	
5/1/9	Не представлены акты проверки работоспособности установок и систем противопожарной защиты.	Правила противопожарного режима в РФ п. 61 61. Руководитель организации обеспечивает исправное состояние систем и средств противопожарной защиты объекта (автоматических (автономных) установок пожаротушения, автоматических установок пожарной сигнализации, установок систем противодымной защиты, системы оповещения людей о пожаре, средств пожарной сигнализации, противопожарных дверей, противопожарных и дымовых клапанов, защитных устройств в противопожарных преградах) и организует не реже 1 раза в квартал проведение проверки работоспособности указанных систем и средств противопожарной защиты объекта с оформлением соответствующего акта проверки. При монтаже, ремонте и обслуживании средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений должны соблюдаться проектные решения, требования нормативных документов по пожарной безопасности и (или) специальных технических условий. На объекте должна храниться исполнительная документация на установках и системы противопожарной защиты объекта.	29.08.2016	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Инспектор ОНД по г. Дубна  
старший лейтенант внутренней службы  
Лукиянов Вячеслав Алексеевич  
(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

« 29 » января 20 16 год

**Предписание для исполнения получил:**

Директор школы «Возможность» Смирнова В.А.  
(должность, фамилия, инициалы)  
« 29 » января 20 16 год



(подпись)

№ 5 от 11 января 2016 года, ст. 4, 5, 6, 7 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" в парagrafe 11, ч. 5, 60, п. 12, январь 2016 г. по 15 ч. 50 мин. 20 16 г. проведена проверка.

Инспектором ОНД по г. Дубна - государственного инспектором г. Дубны пожарной охраны старшим лейтенантом внутренней службы Лукияновым Вячеславом Алексеевичем на объекте: муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1» городского округа Люберецкий Московской области, расположенного по адресу: Московская область, г. Дубна, ул. Сельская, д. 17.

Объект в адресе: Московская область, г. Дубна, ул. Сельская, д. 17.

Объект в адресе: Московская область, г. Дубна, ул. Сельская, д. 17.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, указанные в ходе проверки:

№	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявления нарушения	Содержание нормы (или пункта) в законодательном акте Российской Федерации и (или) федерального документа по пожарной безопасности, требования которого (их) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Годовая (ежегодная) дата проверки
---	---	--	---	-----------------------------------